

Số: /TTYT  
V/v mời báo giá về việc Bảo trì, bảo dưỡng hệ  
thống điều hòa cho các khoa, phòng, Trạm Y tế  
năm 2025

Đan Phượng, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

**Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng** có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa cho các khoa, phòng, Trạm Y tế năm 2025 cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng
- Địa chỉ: Thị trấn Phùng - huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
- Mã số thuế: 0500608910
- Số điện thoại: 02433.635.124 - 0977.595.539
- Nhận qua đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp;
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng HC-TC-TC - Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng- Thị trấn Phùng- Huyện Đan Phượng- TP Hà Nội. Nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ;
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 11h00 ngày 15 tháng 04 năm 2025 đến trước 16 ngày 17 tháng 04 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

- Nội dung chi tiết: theo phụ lục đính kèm.
  - Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí khác liên quan.
  - Nhà thầu có thể chào cấu hình tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu.
- Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTCTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Thu Trang**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số:        /TTYT ngày        /        /2025 của TTYT huyện Đan Phượng)

| STT | Nội dung công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ĐVT | Số lượng |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1   | Bảo trì, bảo dưỡng điều hòa treo<br><b>- Vệ sinh dàn lạnh:</b><br>+ Vệ sinh lưới lọc bụi đường hồi, lau chùi cửa gió;<br>+ Kiểm tra động cơ quạt dàn lạnh, lau cánh quạt<br>+ Vệ sinh bơm nước xả máng nước thải.<br><b>- Vệ sinh dàn nóng:</b><br>+ Xịt rửa dàn nóng, lau chùi các vỏ máy<br>+ Vệ sinh dàn tải nhiệt<br>+ Kiểm tra quạt giải nhiệt<br>+ Kiểm tra van thấp áp, cao áp<br>+ Kiểm tra áp suất gas, lượng gas; | Bộ  | 130      |
| 2   | Nạp bổ sung ga điều hòa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSI | 3.800    |



